


Утверждаю:
Директор ООО «ПКС»
А.В. Доманов 

Приложение № 2 к Приказу № 32
от « 30 » « марта » 2023

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ЛЕТНЕГО (ВРЕМЕННОГО) ВОДОПРОВОДА

1. Летний водопровод может прокладываться газопроводных, полиэтиленовых труб путем муфтового и (или) фланцевого соединения и установкой запорной арматуры в точке присоединения (либо с использованием соединительных водопроводных шлангов).
2. Полив осуществляется через поливочную емкость.
3. Прокладка трубопроводов осуществляется вдоль проезжей части дороги или по внешней стороне приусадебных участков по поверхности земли без засыпки на всем ее протяжении.
4. В местах врезки на каждого Потребителя должна быть установлена запорная арматура.
5. Эксплуатация летнего (временного) водопровода **не допускается при отсутствии** контрольного прибора учета (либо в случае его выхода из строя). Водопровод подлежит отключению. Повторное подключение осуществляется за счет Потребителя на платной основе.
6. В местах прокладки трубопроводов через проезжую часть дороги, трубопроводы должны быть оснащены защитой, исключающей повреждение трубопроводов от движущегося транспорта.
7. Летний (временный) водопровод не должен иметь повреждений, приводящих к утечке воды.
8. Запрещается прокладка (подключение) летних водопроводов через свалки хозяйственно-бытовых отходов и другие неблагоприятные в санитарноэпидемиологическом плане участки, что может вызвать загрязнение воды.
9. Запрещается прокладка летних (временных) водопроводов через огороды от одного Потребителя к другому без письменного согласования с Исполнителем.
10. На летний водопровод, к моменту готовности подключения летнего водопровода к централизованным сетям, лицом, ответственным за техническую эксплуатацию водопровода, либо собственником должен быть разработан схематический план прокладки водопровода с указанием:
 - точки врезки труб;
 - диаметра и материала труб;
 - количества и номеров жилых домов, подключенных к летнему водопроводу.План согласовывается с Исполнителем в течение 20 календарных дней.
11. Запрещается подключение к действующему централизованному водопроводу без заключения договора с Исполнителем. В случае самовольного подключения Исполнитель вправе произвести отключение летнего водопровода.
12. Повторное подключение летнего водопровода возможно только после получения разрешения ООО «ПКС», предоставляющей услуги водоснабжения, и возмещения затрат по отключению самовольной врезки.
13. Подключение и отключение летнего водопровода осуществляется только сотрудниками ООО «ПКС» на основании заявления от Потребителя